


ANEXOS – Tabelas
Tabela 1: Classificação das edificações quanto à altura
Tipo Denominação Altura
I Edificação Baixa H < 12,0 m

Tabela 2: Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta
Natureza do Enfoque Código Classe da edificação Parâmetros de área
Quanto à área do maior Pavimento (Sp)
N De pequeno pavimento Sp< 930 m²

Tabela 3: Classificação das edificações quanto às suas características construtivas
Código Tipo Especificação

Z
Edificações concebidas para limitar:
a) o rápido crescimento do incêndio;
b) propagação vertical do incêndio;
c) colapso estrutural.
Edifícios onde as duas condições abaixo estão presentes:
a) Possuam TRRF, mesmo que existam condições de isenção na IT 06;
b) Possuam compartimentação vertical completa, de acordo com a IT 07, mesmo que existam condições de isenção na legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais.
Nota:
a) Os prédios devem, preferencialmente, ser sempre projetados e executados dentro do tipo "Z".
b) Edificações térreas serão classificadas, no mínimo, com o código "Y", uma vez que a medida de "compartimentação vertical" não é aplicável a esse tipo de construção



CALCULO PORTAS CAFE
Lanchonetes, cantinas, casas de chá, de sucos e similares
N=P/C
POPULAÇÃO 01 PESSOA / m2 DE AREA
AREA 20,58 = 21 PESSOAS
PORTAS U=100
N=21/100 = 0,21 / 0,55=0,38 = 1 UN = 0,55 M
PORTAS PROJETADAS COM VÃO DE LUZ DE 1,10 M E 0,93 M. DE CORRER
COM ADIÇÃO PLACA DE ADVERTENCIA A-2

C CALCULO PORTAS COZINHA E COPA
(G) As cozinhas e suas áreas de apoio, nas ocupações F-6, F-8 e F-11, têm sua ocupação admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7,0 m² de área.
Lanchonetes, cantinas, casas de chá, de sucos e similares
N=P/C
POPULAÇÃO 01 PESSOA / 7 m2 DE AREA
AREA 18,96/7 = 2,71= 3 PESSOAS
PORTAS U=100
N=3/100 = 0,03 / 0,55=0,05 = 1 UN = 0,55 M
PORTAS E VÃO DE PASSAGEM PROJETADOS COM VÃO DE LUZ DE 1,00 M
E PORTA DE 0,65M.
COM ADIÇÃO PLACA DE ADVERTENCIA A-2

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

OBRA: MIRANTE VIA SACRA	DESENHO: VALERIO O FRNACO NETO	FOLHA
DATA: 12/01/2023	CLIENTE: Prefeitura municipal de borda da mata	02/03
DISCIPLINA: PCIP	CONTEUDO: PLANTA BAIXA	
ENDEREÇO MORRO DO SANTO CRUZEIRO – ZONA RURAL – BORDA DA MATA – MG		
CONTRATANTE: AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA CNPJ: 17.912.023/0001–75		
PREFEITO MUNICIPAL: AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA CPF: 016.718.278–13		
CONTRADADO: NOMOS STUDIO LTDA –ME CNPJ: 43.995.412/0001–11		
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ENG CAIO BORDIGNON FRANCO CREA–MG 244.362/D		