



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG  
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  
E-MAIL: [licitacao@bordadamata.mg.gov.br](mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br)



**PROCESSO LICITATÓRIO 445/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 116/2022**

**RETIFICAÇÃO**

A CPL torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Pregão Eletrônico para **A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA POTAVEL PARA O DISTRITO DO SERTÃOZINHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, devido a erro de solicitação de itens da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais solicita a supressão do item 2 por não haver mais a necessidades de compra do mesmo:

ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
2	30.884 443415	1	Unidade	<b>RESERVATÓRIO METÁLICO 10.000 LITROS:</b> Reservatório tipo tubular alto, com 2,70 de altura e diâmetro 2,20. CHAPAS: em aço carbono ASTM A 36 COS-AR-COR 400 ou USI SAC-41, de alta resistência, durabilidade e tratamento contra corrosão, garantindo maior durabilidade, resistente a velocidade do vento conforme ABNT norma NBR 6123, espessura das chapas deverão ser dimensionadas para garantir a integridade estrutural de acordo com o projeto, higienizar para perfeita aderência da pintura. SOLDAS: internas e externas, resistentes a corrosão atmosférica, alta resistência mecânica, soldabilidade aplicado pelo processo semiautomático (solda MIG-09) com arames sólidos e cobreados (norma AWS A5.18) PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: interna e externamente, realizar a limpeza com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante líquido para neutralização para total aderência da pintura. PINTURA INTERNA: aplicação de fundo primer epóxi e acabamento em epóxi de poliamida, atóxico, anticorrosivo de alta impermeabilidade na cor azul. Espessura entre 180 a 250 micras. PINTURA EXTERNA: aplicação de fundo e acabamento em epoxi pu, atóxico e anticorrosivo na cor e com pintura conforme projeto. espessura final entre 180 a 250 micras. ACESSÓRIOS: Escada interna fixa; Escada externa tipo marinho com guarda corpo; Boca de inspeção com tampa (diâmetro de 0,60 m); Respiro se necessário; Suporte para – raio; Suporte boia; Suporte de luz; Extravasor/ladrão; Dreno para limpeza; Abraçadeira de fixação de tubulação; Conexões de acordo com o projeto. GARANTIA: Estrutura: 05 (cinco) anos; Pintura: 03 (três) anos. SERVIÇO: Serviço da confecção da base para a caixa de água; Fixação da caixa de água; Projeto da base de fixação; Instalação; Equipamentos; Mão de obra e materiais; quindaste se necessário; Suporte técnico

Borda da Mata, 30 de maio de 2022.

Mantêm-se inalterada a data de abertura da sessão e as demais condições do Edital e seus anexos. O edital retificado poderá ser obtido através do site [www.bordadamata.mg.gov.br](http://www.bordadamata.mg.gov.br) e Portal de compras do Governo Federal pelo site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Publique-se e dê-se conhecimento, pelos meios usuais.

**Marco Antonio Rocha Villibor**  
Pregoeiro