



Capitólio

P R E F E I T U R A

SOLICITAÇÃO

Para melhor eficiência do material licitado, solicitamos ao setor de compras que altere a especificação constante no edital do Procedimento Licitatório 18/2023 – Pregão Eletrônico 09/2023, para o seguinte:

"MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO: PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, PROCESSO E MISTURA NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADOS POR PELO MENOS 12 MESES, CAPAZ EM SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA, SEM PERDA DE COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, EMBALADA EM SACOS DE RÁFIA DE 25 KG, PODENDO FICAR ARMAZENADO POR PELO MENOS 12 MESES APÓS A ENTREGA, COM PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER DURABILIDADE EQUIVALENTE AO CBUQ APLICADO A QUENTE. BASE DE CAP (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO) 50/70 COM DENSIDADE APARENTE DE MASSA ENTRE 1,6 G/CM³ E 2,5G/CM³; TEOR DE BETUME ENTRE 4,6% E 6%; GRANULOMETRIA ATENDENDO A NORMA DER ET - DE - P00/27 - DNER ME 083:1994, NÃO INFERIOR A 90% PASSANTE NA PENEIRA 3/8"; ADESIVIDADE ATENDENDO A NORMA DNER ME 079:1994 NO MÍNIMO BOA, TEOR DE UMIDADE NO MÁXIMO 2,0%; ABRASÃO LOS ANGELES NO MÁXIMO 50%, ANÁLISE QUÍMICA POR INFRAVERMELHO PARA IDENTIFICAÇÃO DE POLÍMEROS. FORNECIDO EM SACAS DE 25KG. A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE ANÁLISE COM SELO DO INMETRO, COMPROVANDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS."

Sem mais saliento meu ensejo de estima e considerações.

LETÍCIA SOARES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Capitólio/MG 23 de março de 2023.

(Letícia Soares e Silva)

Secretaria de Infraestrutura – Prefeitura Municipal de Capitólio-MG

Secretaria de Infraestrutura



Capitólio
P R E F E I T U R A

PARECER TÉCNICO

Após análise do protocolo de impugnação SLC-00015/23, apresentado pela empresa A. Fácil Massa Asfáltica LTDA, o setor de infraestrutura da Prefeitura de Capitólio, acata o pedido de impugnação, visto que as normas requeridas para qualificação técnica no termo de referência do **Edital Procedimento Licitatório 18/2023 – Pregão Eletrônico 09/2023** do Município de Capitólio/MG, estão em desacordo com o produto que a prefeitura almeja licitar. O produto que será licitado será a *"Massa asfáltica CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com adição de retardador de cura para aplicação a frio, em embalagens de 25kg"*. Desta forma considerando que a exigência constante nos itens do termo de referência REGULARIDADE FISCAL – G, H, I, J, K, L, refere-se a *"Massa asfáltica CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente com aplicação a quente"*, não há justificativa para manter a exigência. Assim optamos pela procedência da impugnação.

Sem mais saliento meu ensejo de estima e considerações.

LETÍCIA SOARES E SILVA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Capitólio/MG 23 de março de 2023.



(Letícia Soares e Silva)

Secretaria de Infraestrutura – Prefeitura Municipal de Capitólio-MG

Secretaria de Infraestrutura