

REALATIVO ao disposto no ART. 618 do CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos,
é de GARANTIA, e NÃO de PRESCRIÇÃO

PLANTA UNIDADE: CM

CORTE AA UNIDADE: CM

Diagrama de Corte AA de uma parede de concreto com uma sarjeta e um tubo de drenagem. O diagrama mostra uma seção transversal de uma parede de concreto com espessura $e = 10$. À esquerda da parede, há uma sarjeta (encaminhadora) para a água pluvial, indicada por uma seta e o texto "Água Pluvial Encaminhada Pela Sarjeta". O tubo de drenagem, identificado como "BSTC Ø 40", é instalado no interior da parede, com uma distância de $\phi_{\text{externo}} = 50$ entre o eixo do tubo e a face interna da parede. A base da parede é rotulada como "Laje de Concreto e = 10". O diagrama é rotulado "CORTE AA" na parte inferior.

Technical drawing of the front elevation of the 'CORTE BB' section of the 'Edificio de la Universidad de Zaragoza'. The drawing shows a square-like structure with a central rectangular opening. The overall width is 200 units, and the overall height is 185 units. The central opening has a width of 130 units and a height of 160 units. The top of the opening is decorated with a series of vertical lines. The drawing is labeled 'CORTE BB' at the bottom.

SARJETA / (MEIO-FIO)

EXTRUSADOS (CONJUGADO)

$i = 15\%$

8,0

30,0

15,0

13,0

22,0

unidade: centímetros

GUIA / SARJETA EXTRUSADA
(CONCRETO FCK 20 MPA)
(ARGAMASSA DE ACABAMENTO: 1:4 - CIMENTO: AREIA)

Lado Direito
Sentido Borda da Mata

TERRENO NATURAL APOIADO

$i = 15\%$

$i = 2,0\%$

DETALHE 01

$i = 2,0\%$

13

h1

h2

15

30

45

740

830

10

30

13

8

14

45

h1: Nível Máx. de Água na Guia onde: $\left[\begin{array}{l} h1 = 7,40 \text{ cm} \\ h2 = 4,00 \text{ cm} \end{array} \right.$
h2: Nível Máx. de Água no Início da Sarjeta

Diagrama de uma seção transversal circular de uma escada, mostrando as camadas de construção e suas espessuras:

- Rejuntamento em Areia 6,8 litros/m² (40 %) + Pó de Pedra 9,8 litros/m² (60 %)** (Camada superior, verde)
- Intertravado 16 faces**
e = 8,0 cm - FCK: 35,0 MPa (Camada intermediária, roxo)
- Colchão de Areia - e = 5,0 cm (50 litros/m²)** (Camada intermediária, amarelo)
- Base de Solo s/ Mistura** (Camada intermediária, verde-oliva)
- Regularização do Subleito** (Camada intermediária, amarelo)
- Subleito** (Camada inferior, vermelho xadrez)

As espessuras indicadas no lado esquerdo são 8,00 e 5,00.

Rejunte
Areia + Pó
de Pedra

PISO
INTERTRAVADO
16 FACES

$i = 2,0\%$

Colchão
de Areia

DETALHE DO PAVIMENTO P/ A SARJETA
unidade: centímetros

22,00
8,00
VISTA

11,00
22,00
PLANTA BAIXA

DETALHE DO PISO INTERTRAVADO
unidade: centímetros

PERSPECTIVA

A 3D perspective view of the concrete slab, showing its irregular shape and the dimensions 11,00, 22,00, and 8,00. The text "FCK 35 MPa" is visible on the top surface.

DETALHE DO MEIO-FIO
PRÉ-MOLDADO PARA
TRAVAMENTO

unidade: centímetros

PROJETO DE DRENAGEM / / PAVIMENTAÇÃO

FOLHA
02/03

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES
LOCALIZACAO: RUA JOÃO FLORIANO BARBOSA FILHO
SAÍDA DISTRITO CERVO

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG.
CEP 37564-000 ESCALAS 1: 1000

ASSINATURAS

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA
PREFEITA MUNICIPAL

CASSIA MARIA B. EKLUND ALENCAR
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 75.656/D

DADOS DO PROJETO

REG./COMPACTAÇÃO DO
SUBLEITO: 3.382,25 m²
GUIA/SARJETA EXTRUSADA:
815.00 m

PAVIMENTAÇÃO: 3.015,50 m2

[illegible]

DESENHO:
ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
ENG. CIVIL - CREA 38.165/D

PROJETO APROVADO
Pref. Municipal de Borda da Mata

TATIANA PIRES PEREIRA COBRA
PREFEITA MUNICIPAL